



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области"

а/я 482, ул. Семашко, д.2, г. Мытищи, Московская область, 141010, Тел.8-495-586-12-11, Факс: 8-495-586-43-24, E-mail: [centr@cgemo.ru](mailto:centr@cgemo.ru) сайт в Интернете: [www.cgemo.ru](http://www.cgemo.ru) ОКПО 01934868, ОГРН 1055005109147  
ИНН/КПП 5029081629/502901001

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач  
(заместитель)

м.п.

О.А. Гильденскильд



Экспертное заключение

№ 1244-6 от « 28 » 04 2015 г.

В соответствии с заявкой АО «Монолитстрой» (юр. адрес: Московская обл, Дмитровский р-н, с. Рогачёво, ул. Советская, вл.36, стр. 9 «Б») № 1244 от 14.04.2015 г. в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» проведена экспертная оценка документации и лабораторные исследования (в рамках внутреннего контроля) изделий стеновых бетонных декоративно – облицовочных.

Для проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы представлены следующие документы:

- ТУ 5741-001-75244702-05 «Изделия стеновые бетонные декоративно – облицовочные» с изменением № 1,
- рецептура,
- протокол испытаний ФБУЗ ЦГЭМО № 1360, 1364 от 28.04.2015 г.

Экспертиза документации.

Изделия стеновые бетонные декоративно – облицовочные (далее - изделия) применяются для декоративной облицовки несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений различного назначения в климатическом районе категории размещения М и УХЛ, атмосфере тип I-IV по ГОСТ 15150.

Изделия изготавливаются из раствора цемента, песка с добавлением технологической добавки.

**Сведения об использовании.** В зависимости от типа и вида изделия могут применяться на готовых не отделяемых на строительной площадке поверхностях, зданий, ограждениях, а также в качестве декоративных элементов при обустройстве ландшафтов.

**Сведения о транспортировке и хранении.** Изделия в заводской упаковке следует хранить в закрытых отапливаемых или не отапливаемых помещениях при относительной влажности воздуха не более 75%.

Транспортирование изделий допускается любым видом транспорта с соблюдением правил перевозок, установленных на этом виде транспорта, Изделия транспортируются в заводской упаковке, сложенными на поддонах по ГОСТ 9557 или контейнерами.

**Сведения о мерах безопасности.** При применении использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты в соответствии с требованиями отраслевых норм.

**Сведения об упаковке** Изготовитель отпускает изделия в упаковке, утвержденной для каждого вида изделий и согласованной с заказчиком. Для каждого вида изделий изготовитель устанавливает нормы упаковки, соответствующие каждому виду упаковки, исходя из утвержденных в соответствующем порядке рекомендаций по применению готовых изделий. По согласованию с заказчиком изделия могут упаковываться в короба из гофрированного картона по ГОСТ 9142. Изделия укладываются на поддоны по ГОСТ 9557 в форме транспортного пакета размером не более 1200×800×1200 мм. Допускается обвязка транспортного пакета полиэтиленовой пленкой по ГОСТ 10354 или термоусадочной пленкой по ГОСТ 25951. Материал прокладок должен соответствовать нормативной документации производителя. Допускается по согласованию с заказчиком, применение фанерных коробов, имеющих в основе поддон по ГОСТ 9557, изготовленных по чертежам предприятия-изготовителя. Каждый транспортный пакет должен сопровождаться упаковочным листом и документом о качестве, утвержденном и согласованным с заказчиком в установленном порядке.

**Требования к маркировке.** Упаковка маркируется в соответствии с требованиями ТУ 5741-001-75244702-05 «Изделия стеновые бетонные декоративно – облицовочные» с изменением № 1.

**Гарантийный срок хранения.** Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил хранения, транспортирования и условий применения.

Гарантия не предоставляется в случаях:

- контакта изделия с химическими веществами и краской;
- обесцвечивания в результате воздействия агрессивной среды;
- загрязнения и окисления;
- первичного и вторичного высаливания;
- использования изделий не по назначению;
- несоблюдения инструкции по монтажу.

Гарантийный срок -12 лет.

Все бракованные материалы бесплатно заменяются новыми. Затраты на доставку, демонтаж и установку новых материалов взамен бракованных не возмещаются.

Изготовитель не несет ответственности за дополнительные расходы, связанные с применением/эксплуатацией изделий.

### Результаты исследований.

ИЛЦ ФБУЗ ЦГЭМО (Аттестат аккредитации № ГСЭН. RU. ЦАО.023 до 26.03 2018 г) проведены исследования изделия стенового бетонного декоративно – облицовочного.

### Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели	Гигиенический норматив	
Удельная эффективная активность Природных радионуклидов (А.эфф.) 49,0 Бк/кг	не более 370 Бк/кг	
Исследованный образец изделия относится к 1 классу строительных материалов.		
Токсикологические исследования:		
Формальдегид	менее 0,005	ПДК а.в., мг/м.куб не более 0,01
Аммиак	0,027	не более 0,04
Интенсивность запаха	0 баллов	не более 2 баллов

### Заключение.

Изделия стеновые бетонные декоративно – облицовочные, выпускаемые по ТУ 5741-001-75244702-05 «Изделия стеновые бетонные декоративно – облицовочные» с изменением №1, соответствуют требованиям Главы II, раздела 6 «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза.

Эксперт

  
подпись

Хоштария Н.В.  
Ф.И.О.